ISTIB
Istituto Italiano di Bromatologia
Analisi e Consulenze Alimentari
Sede Legale: Via Spagna, 10 - 35010 Vigonza (PD)
Sede Operativa: Via E. Ferrari, 26/B - 30037 Scorzè (VE)
E mail: info@istib.it - Tel.: 041 0970172
www.istib.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0342 L

Rapporto di prova n°: **22LA13553** del **30/09/2022**

Spett.
**SOCIETA' COOPERATIVA NADABARUFFA-NIDO IO MELICOCCOLO**
Via A. Rossi 1
35030 Rubano PD

| | | |
|---|---|---|
| Descrizione: | | **ACQUA DI RETE PRELEVATA DA CUCINA** |
| Data/ora prelievo: | | **22/09/2022** |
| Data arrivo camp. | | **22/09/2022** |
| Data inizio prove: | | **23/09/2022** Data fine prove: **26/09/2022** |
| Categoria: | | **Acqua di rete/erogatore destinata al consumo umano** |
| Prelevatore: | | **Fabio Fontanini** |
| Mod.Campionamento: | * | **PRO/PRE/03 in ultima revisione** |
| Confezione: | | **In contenitore sterile** |
| Punto di prelievo: | | **Lavandino zona cucina** |
| Temperatura al prelievo: | | **19** |
| Temperatura all'arrivo in laboratorio: | | **3.7** |

## Risultati delle prove

| Parametro<br>*Metodo* | U.M. | Risultato | Limiti |
|---|---|---|---|
| Conta Microrganismi a 22° C<br>*UNI EN ISO 6222: 2001* | ufc/ml | **< 1** | 100 |
| Conta Microrganismi a 36° C<br>*UNI EN ISO 6222: 2001* | ufc/ml | **< 1** | 20 |
| Conta batteri coliformi<br>*UNI EN ISO 9308-1: 2017* | ufc/100ml | **< 1** | 0 |
| Conta Escherichia coli<br>*UNI EN ISO 9308-1: 2017* | ufc/100ml | **< 1** | 0 |
| Conta enterococchi intestinali<br>*UNI EN ISO 7899-2: 2003* | ufc/100ml | **< 1** | 0 |

**Il campione analizzato risulta conforme per i parametri determinati rispetto ai limiti imposti sul presente RDP.**

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

**Rif. Legge/Autorizzazioni:** Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

File firmato digitalmente.

NOTA ALLE PROVE
U.M.= Unità di Misura
U.C. = Unità campionata
Qualora i risultati vengano confrontati con una specifica, la conformità dei risultati delle prove con il valore di riferimento non considera l'intervallo di fiducia della misura, se non diversamente specificato.
Il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità del 95%. I risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218 in ultima revisione (le prove sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive) e ISO 8199 in ultima revisione.
Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA con il n. 0342 ed è iscritto al n. 15 nell'Elenco della Regione Veneto dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono **esclusivamente al campione sottoposto a prova**. Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente,salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.

RdP Rev. n° 11 del 29/04/2021

segue Rapporto di prova n°:**22LA13553** del **30/09/2022**

**Giada Rubinato**
**Responsabile laboratorio di microbiologia**
Ordine Nazionale dei Biologi - Padova
Sez.A N.AA_089531